Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» (ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"
Е.П. Чумакова
« 15 » 12 2023 г.
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 1814/07 от 15.12. 2023г.

Наименование объекта: АО «ЛАТО».
Адрес объекта юридический: АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2 .
Адрес объекта фактический: АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд. 2
Заказчик: АО «ЛАТО».
Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявления от 22.05.2023 г, от 25.10.2023 г. АО «ЛАТО».
Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:установление соответствия (несоответствия) строительных материалов требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» Борчиной Ю.В. уникальный номер реестровой записи 2022.3238818, действителен до 27.04.2027 г.
Рассмотренные (представленные) документы:
1.заявления от 22.05.2023 г., от 25.10.2023 г АО «ЛАТО».
2.протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 09.11.2023 г.
3.протокол испытаний № 13-13/23481-23 от 27.11.2023 г
Информация по отбору проб: отбор проб образцов строительной продукции проведен 09.11.2023 г., помощником врача по гигиене труда отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудаевой Т.В., в присутствии представителя заявителя - инженера ПТО АО «ЛАТО» Николаевой О.М.

Информация по ИЛЦ: лабораторные (инструментальные) исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE18.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

1. Протокол испытаний № 13-13/23481-23 от 27.11.2023 г.

Образец строительных материалов: Сайдинг- панели фиброцементные «FIBRAPLANK», изготовлен по ТУ 23.65.12- 001-56420688-23, изготовитель АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2 , дата изготовления 04.11.2023 г, партия № 1530, объем партии 1320 шт, по результатам испытаний удельная активность радионуклидов составила: калий- 40- 54,6 ± 74,1 Бк/кг; радий-226 – 22,91 ± 8,73 Бк/кг; торий-232- 15,13 ± 8,62 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируется).
- Удельная эффективная активность ($А_{эфф}$) естественных радионуклидов **составила 47,5 ± 15,7 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг**, что **соответствует** требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Специалист:
Врач по общей гигиене Борчина Ю.В.

Дата проведения экспертизы: 14.12.23г